



ARMATURA MONTOWANA NA ZBIORNIKACH			
ZFL	Zawór f.gaz. z manometrem	1	
ZO	Zawór kulowy	1	
MP	Poziomowskaz	1	
ZNZ	Zawór napełniający	1	
ZBZ	Zawór bezpieczeństwa	1	
ZBP	Zawór bezpieczeństwa	1	
ZFP	Zawór fazy ciekłej	1	

ARMATURA MONTOWANA NA INSTALACJI			
17	Dystrybutor LPG	1	
16	Zawór przelewowy 1"	1	
15	Filtr m/k DN50	2	
14	Zawór manometryczny	1	opcja
13	Zawór zwrotny	1	
11,12	Złącze zrywalne	3	
10	Zawór kulowy DN15	1	
9	Manometr	2	
6,7,8	Zawór hydrostatyczny 1/4"	1	
4,5	Zawór kulowy DN25	1	
3	Zawór nadmier. wypływu	1	
2	Zespół pompy ZP150	1	
1	Zbiornik naziemny 4,85 m ³	2	
L.p.	Nazwa	Typ	szt.



AUREX LPG
Sp. z o.o.
05-090 Raszyn

Schemat technologiczny
stacji tankowania
pojazdów LPG ze
zbiornikami naziemnymi